

ПАСПОРТ



ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭВ ТУ 38.305-05-257-89

Партия № 19 Количество, пар _____

Дата изготовления сентябрь 2023г

Гарантийный срок хранения- один год со дня изготовления.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СЩ 18.В.00128/19

Срок действия с 13.05.2019 по 12.05.2024 включительно

Орган по сертификации ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ
(РФ, 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29)

Результат испытания перчаток:

Внешний вид – соответствует ТУ 38.305-05-257-89

Размеры – соответствуют ТУ 38.305-05-257-89

Условная прочность при растяжении 10,0 МПа

Относительное удлинение при разрыве 730 %

Относительная остаточная деформация
после разрыва 24 %

Сопротивление раздиру 12 кН/м

Прочность шва при разрыве 33 Н/см

Коэффициент морозостойкости
при температуре минус 30° С 0,86

Диэлектрические свойства – при напряжении $(9,0 \pm 0,2)$ кВ переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, действующего в течение (60 ± 1) с, ток утечки не превышает 9 мА

