

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.УА.ЭО.ПР.067.Н.00168**

(номер сертификата соответствия)

028532

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МКЗ».
Адрес: 344013, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Текучева, дом 37, офис 206.
ОГРН: 1166196103512. Телефон +79287588010, адрес электронной почты: mkz.snab@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАКЕЕВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». Адрес: 86128, город Макеевка, Горняцкий район, улица Магистральная, дом 1, Украина.
Телефон +79996925291.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, к.3, пом.1.
Телефон 8(499) 995-17-50, факс 8(499) 995-17-50, адрес электронной почты: experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели силовые, не распространяющие горение при одиночной и групповой прокладке, марок согласно приложению № 1 на 2 листах (бланки № 004339, № 004340), выпускаемые по ГОСТ 31996-2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", п.п. 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8, согласно приложению № 2 на 3 листах (бланки № 004341, № 004342, № 004343).

код ОК 034-2014 (ОКПД) 27.32

код ТН ВЭД России 8544 49

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № ДОПБ18-06-09/1 от 09.06.2018 г., ИЛ ООО «ЭкспертТест», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС УА.ОС05.СМК.00781 от 09.02.2018 г. до 09.02.2021 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2018 по 14.06.2021



Руководитель

(заместитель руководителя органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов С.Л. Волкорезов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.УА.ЭО.ПР.067.Н.00168**

(номер сертификата соответствия)

004339

(учетный номер бланка)

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.112 8544 49	Кабели силовые, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с числом алюминиевых жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм ² , марок: АВВГ, АВВГ-П, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марок: АВБШв, АВБШв, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, с броней из стальных оцинкованных лент, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ;	ГОСТ 31996-2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ».
27.32.13.112 8544 49	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с числом алюминиевых жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм ² , марок: АВВГнг(А), АВВГ-Пнг(А) с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ;	ГОСТ 31996-2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ».
27.32.13.112 8544 49	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с числом алюминиевых жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм ² , марок: АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ;	ГОСТ 31996-2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ».

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П. Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ ЮАБ0.УА.ЭО.ПР.067.Н.00168

№

(номер сертификата соответствия)

004340

(учетный номер бланка)

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.111 8544 49	Кабели силовые, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм ² , марок: ВВГ, ВВГ-П, ВВГз, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марок: ВБбШв, ВБШв, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, с броней из стальных оцинкованных лент, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ;	ГОСТ 31996-2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ».
27.32.13.111 8544 49	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм ² , марок: ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ;	ГОСТ 31996-2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ».
27.32.13.111 8544 49	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм ² , марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: ВБШнг(А)-LS, ВБбШнг(А)-LS, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, на номинальное напряжение до 1 кВ;	ГОСТ 31996-2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ».
27.32.13.111 8544 49	Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм ² , марки ВВГнг(А)-FRLS, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение до 1 кВ.	ГОСТ 31996-2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ».

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ ЮАБ0.УА.ЭО.ПР.067.Н.00168

№

(номер сертификата соответствия)

004341

(учетный номер бланка)

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смещением газов.	Предел распространения горения при одиночной прокладке, кабелей марок: АВВГ, АВВГ-П, АВБШв, АВБбШв, ВВГ, ВВГ-П, ВВГз, ВБбШв, ВБШв (ПРГО) – О1 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц.	
ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения при групповой прокладке (ПРГП) по категории А кабелей марок: АВВГнг(А), АВВГ-Пнг(А), ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А) – П16 по ГОСТ 31565-2012.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.УА.ЭО.ПР.067.Н.00168

(номер сертификата соответствия)

004342

(учетный номер бланка)

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения при групповой прокладке (ПРГП) по категории А, кабелей марок: АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, АВБШПнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГзнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, ВБШПнг(А)-LS – П16 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20 ГОСТ 31565-2012, п. 5.6	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабелей марок: АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, АВБШПнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГзнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, ВБШПнг(А)-LS – ПТПМ2 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабелей марок: АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, АВБШПнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГзнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, ВБШПнг(А)-LS – ПД2 по ГОСТ 31565-2012.

Руководитель

(заместитель руководителя

органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.УА.ЭО.ПР.067.Н.00168

(номер сертификата соответствия)

004343

(учетный номер бланка)

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения при групповой прокладке (ПРГП) по категории А, кабеля марки ВВГнг(А)-FRLS – П16 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ IEC 60331-21-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно.	Показатель огнестойкости в условиях воздействия пламени кабеля марки ВВГнг(А)-FRLS – ПО7 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабеля марки ВВГнг(А)-FRLS – ПТПМ2 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ 31565-2012, п. 5.6 ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабеля марки ВВГнг(А)-FRLS – ПД2 по ГОСТ 31565-2012.



М.П.
Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

 С.Б. Калугин

 С.Л. Волкорезов