



Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)
Сертификат соответствия № ST.RU.0001.A0003289
от 02 марта 2022 года



Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ИСПЫТАНО
на 20 кВ

ПАСПОРТ № 33

Наименование изделия: **Ковры диэлектрические резиновые 1-750*750**
ГОСТ 4997-75

Месяц изготовления: ноябрь 2024 г.

Дата испытания (резиновой смеси): 01.11.2024 г.

Партия №	Количество ковров в партии, штук	Партия №	Количество ковров в партии, штук	Партия №	Количество ковров в партии, штук
№ 21	650	№ 29	650	№ 37	620
№ 22	650	№ 30	650	№ 38	620
№ 23	630	№ 31	730	№ 39	640
№ 24	640	№ 32	630	№ 40	630
№ 25	610	№ 33	650	№ 41	640
№ 26	650	№ 34	610	№ 42	625
№ 27	600	№ 35	600		
№ 28	620	№ 36	650		

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Фактические результаты	Нормы по ГОСТ 4997-75
1.	Внешний вид	соответствует	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2.	Глубина рифов, мм	2,1	1÷3
3.	Толщина, мм	соответствует	6±1
4.	Ток утечки, мА/м ² , не более	67,30	160
5.	Испытательное напряжение, кВ	20	20
6.	Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	10,1	10,0
7.	Условная прочность, МПа, не менее	4,4	4,0
8.	Относительное удлинение, %, не менее	250	200
9.	Твердость, единицы Шора А	60	55÷65
10.	Изгиб ковров	соответствует	соответствие п. 1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — три года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации ковров — три года со дня ввода их в эксплуатацию.

Начальник ОКК _____ М. С. Коровина

Контролер ОКК _____ И. П. Товкачева